



VKF Hagelschutz Nr. 25287

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Deutschland

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher E58 PLUS®

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 360 x 540 mm.
Decklänge: ca. 405 — 435 mm, Mittlere Deckbreite: ca. 309 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Oberfläche farbig engobiert.
Produktionswerk: Teistungen (alle erhältlichen Farben).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Gutachterliche Stellungnahme '318081402-1' (30. Juli 2019), Prüfbericht
'118_1027_004' (10. Februar 2014)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**
Ausstellungsdatum 19.12.2025
Ersetzt Dokument vom 19.12.2025



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch