



Protection contre la grêle AEAI n° 25288

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher Reformpfanne SL®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 260 x 430 mm.
Longueur de couverture: env. 335-355 mm, largeur de couverture: env. 224 mm.
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Couleur: surface engobée colorée.
Usine de production: Neufahrn (toutes les couleurs disponibles).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'expertise '318081402-1' (30. Juli 2019), Rapport d'essais
'118_1027_005' (10. Februar 2014)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026
Date d'édition 19.12.2025
Remplace l'attestation du 26.06.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4