



## Protection contre la grêle AEAI n° 25502

**Demandeur**  
Nelskamp GmbH  
Waldweg 6  
46514 Schermbeck  
Germany

**Fabricant**  
Nelskamp GmbH  
46514 Schermbeck  
Germany

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Tuile pour toit plat Nibra F 10 Ü

**Description** Tuile de terre cuite pour pose en chevauchement.  
Dimensions: env. 296 x 487 mm.  
Longueur de couverture: env. 402-428 mm, largeur de couverture: env. 242 mm.  
L'essai a été réalisé avec et sans crochets tempête.  
Teinte: surface rouge nature, colorée engobée et colorée engobée noble.  
Usine de production: Groß-Ammensleben (toutes les teintes disponibles)

**Documentation** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Rapport d'essais '118\_1054\_002' (26. Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme  
'319022707-1' (17. September 2019)

**Conditions d'examen** AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton » version 1.04 du 01.10.2015

**Classification** Résistance à la grêle aspect RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2025  
**Date d'édition** 01.01.2020  
**Remplace l'attestation du** 16.07.2014

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4