



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 25526

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher Monaco®

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 255 x 420 mm.
Longueur de couverture: env. 338-343 mm, largeur de couverture: env. 199 mm.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Teintes: surface rouge naturelle, engobée.
Usine de production: Marklkofen (toutes les couleurs disponibles).

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'expertise '318081402-1' (30. Juli 2019), Rapport d'essais
'118_1027_012' (27. Mai 2014)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2026 **Date d'édition** 19.12.2025 **Remplace l'attestation du** 26.06.2020 **Association des établissements cantonaux d'assurance incendie**



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Etanchéité	RG 4

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch