



## VKF Hagelschutz Nr. 25528

**Inhaber /-in**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Deutschland

**Hersteller /-in**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn  
Deutschland

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Ergoldsbacher E58 MAX®

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe ca. 290 x 465 mm.  
Decklänge: ca. 381 — 388 mm, Deckbreite: ca. 227 mm.  
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe: engobiert, edelengobiert.  
Produktionswerk 1: Markkofen (naturrot, rot engobiert, kobaltblau, royalgrün)  
Produktionswerk 2: Neufahrn (naturrot, kupferbraun, maroon, anthrazit,  
diamantschwarz, titansilver)

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '118\_1027\_014' (27. Mai 2014), Gutachterliche Stellungnahme  
'318081402-1' (30. Juli 2019)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026 **Ausstellungsdatum** 19.12.2025 **Ersetzt Dokument vom** 26.06.2020 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --  
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch