



VKF Hagelschutz Nr. 25814

Inhaber /-in

suisse tec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 110 - Dach - Dünnbleche

Produkt Flachblech Kupfer(Cu-DHP | 2.0090) 0.6 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt
/ Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 0,6 mm posée sur une tôle d'acier
intercalaire

Beschreibung

Flachblech aus Kupfer, Dicke = 0.6 mm.
Oberfläche 3 Jahre bewittert, natürlich oxidiert.
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNR. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430),
Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten,
Stößen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April
2014); Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H176VKF' (8. Januar 2014),
Prüfbericht 'H100VKF' (3. Januar 2014), Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht
H304' (14. Juli 2019)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2026

**Ersetzt Dokument vom**

11.09.2019

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch