



VKF Hagelschutz Nr. 25816

Inhaber /-in

sissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 130 - Fassade - Dünngleiche

Produkt Flachblech Kupfer (Cu-DHP | 2.0090) 0.6 mm direkt auf Holz verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 0,6 mm posée directement sur du bois

Beschreibung

Flachblech aus Kupfer, Dicke = 0.6 mm.
Oberfläche bewittert, natürlich oxidiert.
Aufbau direkt auf Holzplatte ohne zusätzliche Unterlage.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft.
Der Hagelwiderstand von Kanten, Stößen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014); Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H177VKF' (7. Januar 2014), Prüfbericht 'H100VKF' (3. Januar 2014), Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2026

**Ersetzt Dokument vom**

11.09.2019

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch