



VKF Hagelschutz Nr. 25819

Inhaber /-in

suisse tec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 130 - Fassade - Dünnbleche

Produkt Flachblech Kupfer (Cu-DHP | 2.0090) 1.0 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 1,0 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire

Beschreibung Flachblech aus Kupfer (Cu-DHP | 2.0090), Dicke = 1.0 mm.
Oberfläche unbehandelt.
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stößen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (2. April 2014); Institut für Solartechnik SPF: Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019), Prüfbericht 'H100VKF' (3. Januar 2014), Prüfbericht 'H118V' (4. Januar 2014)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2026

**Ersetzt Dokument vom**

11.09.2019

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch