



Protection contre la grêle AEAI n° 25819

Demandeur

suissetec - Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Suisse

Fabricant

Groupe

130 - Façade - Tôles fines

Produit

Flachblech Kupfer (Cu-DHP | 2.0090) 1.0 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) de 1,0 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire

Description

Tôle plane en cuivre (Cu-DHP | 2.0090) d'épaisseur 1,0 mm.
Surface non traitée.
Montage avec une tôle d'acier couvrant toute la surface (matériau 1.4016 (X6Cr17),
AISI 430), épaisseur de 0,87 mm entre le coffrage en bois et la tôle.
Seule la surface de la tôle a été testée.
Cette attestation ne concerne pas la résistance à la grêle des arêtes, joints, etc.

Documentation

VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Décision '35-4a' (2. April 2014); Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'expertise 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019), Rapport d'essais 'H100VKF' (3. Januar 2014), Rapport d'essais 'H118V' (4. Januar 2014)

Conditions d'essais AEAI

06 Tôle, version 1.02 du 01.06.2014

Classification Evaluation

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité

31.12.2030

Date d'édition

01.01.2026

Remplace l'attestation du

11.09.2019

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5