



Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 25820

Inhaber /-in

suisse tec - Schweizerisch-Liechtensteinischer
Gebäudetechnik
Auf der Mauer 11
8021 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 130 - Fassade - Dünnbleche

Produkt Flachblech Chromstahl verzинnt 0.5 (X2CrTiNb18|1.4509) 0.5 mm auf Zwischenlage aus Stahlblech verlegt / Tôle plane en acier au chrome étamé (X2CrTiNb18|1.4509) de 0,5 mm posée sur une tôle d'acier intercalaire.

Beschreibung Flachblech aus Chromstahl verzinnt 0.5 (X2CrTiNb18|1.4509), Dicke = 0.5 mm. Oberfläche verzinnt.
Aufbau mit einem vollflächigen Stahlblech (WNr. 1.4016 (X6Cr17), AISI 430), Dicke = 0.87 mm zwischen der Holzschalung und dem Blech.
Die Bleche wurden nur auf der Fläche geprüft. Der Hagelwiderstand von Kanten, Stößen etc. sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Beschluss '35-4a' (6. Januar 2014); Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H140VKF' (6. Januar 2014), Gutachterliche Stellungnahme 'SPF Bericht H304' (14. Juli 2019), Prüfbericht 'H188VKF' (6. Januar 2014)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 01.01.2026
Ersetzt Dokument vom 11.09.2019

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch