



VKF Hagelschutz Nr. 25850

Inhaber /-in

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Deutschland

Hersteller /-in

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Universo 14

Beschreibung

Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 260 x 410 mm, Decklänge: ca. 333 — 353 mm,
Deckbreite: ca. 208 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Naturrot und engobiert (alle erhältlichen Farben).
Herstellerwerk: Bogen.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '314100903-3' (4. November 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'319110515-1' (11. Dezember 2019)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

19.12.2025

**Ersetzt Dokument vom**

31.01.2020

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch