



VKF Hagelschutz Nr. 25920

Inhaber /-in
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Deutschland

Hersteller /-in
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Deutschland

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Ergoldsbacher Kirchenbiber >17 mm

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 180 x 380 mm.
Typ: Spitzschnitt und Rundschnitt, unterseitig kapillarvermeidend profiliert,
Stärke 17-18 mm.
Oberfläche: glatt, gewellt, gebürstet, aufgeraut.
Gilt für alle erhältlichen Farben auf naturroten Dachziegeln.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Herstellerwerk: Marklkofen.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '118_1027_015' (3. Dezember 2014), Gutachterliche Stellungnahme
'320030201-1' (17. Juni 2020)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026 **Ausstellungsdatum** 22.12.2025 **Ersetzt Dokument vom** 19.12.2025 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch