



Protection contre la grêle AEAI n° 25921

Demandeur
ERLUS AG
Hauptstrasse 106
84088 Neufahrn
Allemagne

Fabricant
ERLUS AG
84088 Neufahrn
Allemagne

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Ergoldsbacher Handschlagbiber >21 mm

Description Tuile de terre cuite pour pose en discontinu.
Dimensions: env. 180 x 380 mm.
Type: gothique, face inférieure profilée contre la capillarité, épaisseur 21-23 mm.
Surface: lisse, ondulée, brossée, rugueuse.
Couleur: s'applique à toutes les couleurs disponibles pour les tuiles rouge naturel.
L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête.
Fabrique: Marklkofen.

Documentation IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '118_1027_018' (3. Dezember 2014), Rapport d'expertise
'320030201-1' (17. Juni 2020)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2026 **Association des établissements cantonaux**
Date d'édition 19.12.2025 **d'assurance incendie**
Remplace l'attestation du 08.12.2020



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Etanchéité	RG 5