



VKF Hagelschutz Nr. 26211

Inhaber /-in

Capatect/Synthesa Chemie GmbH
Dirnbergstrasse 29-31
4320 Perg
Austria

Hersteller /-in

Synthesa Chemie GmbH
4320 Perg
Austria

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Wärmedämmverbundsystem Capatect CarbonSpachtel

Beschreibung

Deckputz: Capatect Strukturputz (CP) pastös 20, d = 2mm.
Grundputz: Capatect CarbonSpachtel, d = 5mm.
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 6.5 mm.
Bewehrung: Capatect Glasgewebe, Maschenweite 4 x 4 mm.
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht 'IBS_315021703-1 Capatect CarbonSpachtel' (26. Mai 2015),
Gutachterliche Stellungnahme '320022604-3' (23. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.01.2021
Ersetzt Dokument vom 24.06.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch