



VKF Hagelschutz Nr. 26354

Inhaber /-in

Bauder Ges.m.b.H
Gewerbepark 16
4052 Ansfelden
Österreich

Hersteller /-in

Bauder Ges.m.b.H
4052 Ansfelden
Österreich

Gruppe 108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt BauderTEC Alpindach

Beschreibung Bauder-Systeme mit kaltselbstklebenden Elastomerbitumenbahnen, 2-lagig.
Mechanisch auf alpine Dächer befestigt, harten Untergrund.
Untere Lage: BauderTEC KSA (3mm) oder BauderTEC KSA DUO (3mm) oder
BauderTEC ELWS DUO (3mm) oder BauderTEC KSA (4mm).
Obere Lage: Baukubit K5K (5,2mm) oder BauderTEC KSO SN (4mm).
Gilt für alle Schieferfarben in der oberen Lage.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '111_1037_002_Rev2' (29.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_007_Stellungnahme_IBS' (22.09.2015), Gutachterliche Stellungnahme
'111_1037_0011' (23. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme '320033109-1'
(17. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 12 Bitumenplatte, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 5
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2026
Ausstellungsdatum 22.12.2025
Ersetzt Dokument vom 01.01.2021

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch