



VKF Hagelschutz Nr. 26452

Inhaber /-in

INDU LIGHT P&V GmbH
Lauterbachstrasse 32
78586 Deilingen
Germany

Hersteller /-in

INDU LIGHT P&V GmbH
06132 Halle / Saale
Germany

Gruppe 115 - Dach - Lichtband

Produkt Alu-Profilystem ELS

Beschreibung

Lichtband-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Strangpressprofilen mit beispielhafter Verglasung aus PC-Stegplatten 16 mm mit EPDM-Dichtungsstreifen eingeklemmt. Minimale Dicke des Strangpressprofils an der dünnsten Stelle > 1,5 mm. Oberfläche: pressblank. PC-Stegplatten sind nicht Bestandteil dieser Anerkennung.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '380-15/2' (17. September 2015); p+f Sursee: Gutachterliche Stellungnahme 'H 119' (3. November 2021)

VKF Prüfbestimmungen 24 Lichtbänder, Version 1.03 vom 01.07.2018

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom 01.01.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch