



Protection contre la grêle AEAI n° 26452

Demandeur

INDU LIGHT P&V GmbH
Lauterbachstrasse 32
78586 Deilingen
Germany

Fabricant

INDU LIGHT P&V GmbH
06132 Halle / Saale
Germany

Groupe 115 - Toiture - lanterneau

Produit Alu-Profilystem ELS

Description

Cadre pour lanterneau en profilés d'aluminium extrudé avec exemple de vitrage en plaques alvéolaires 16 mm fixé avec des bandes de joint EPDM.
Épaisseur minimale du profilé extrudé à l'endroit le plus fin > 1,5 mm.
Surface : sans revêtement.
Les plaques alvéolaires en PC ne sont pas concernées par cette reconnaissance.

Documentation

FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '380-15/2' (17. September 2015);
p+f Sursee: Rapport d'expertise 'H 119' (3. November 2021)

Conditions d'essais AEAI 24 Bandes lumineuses, version 1.03 du 01.07.2018

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 01.01.2022
Remplace l'attestation du 01.01.2016

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5