



VKF Hagelschutz Nr. 26469

Inhaber /-in
Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Deutschland

Hersteller /-in
Knauf Gips KG
97346 Iphofen
Deutschland

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmédämmung

Produkt Knauf Warm-Wand System (SM300)

Beschreibung Deckputz (Oberputz): Addi S 2.0 (organisch) , Körnung d= 2 mm.
Grundputz (Unterputz): Armiermörtel SM300 (mineralisch).
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) 6-7 mm.
Bewehrung: Armiergebebe 5x5.
Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm.
Dämmplatte mechanisch befestigt mit Dübel versenkt mit Rondelle, flächenbündig.
Der Probekörper wurde mit Knauf Gewebeekwinkel (umlaufender Kantenschutz) geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '31 5022305-2' (14. September 2015), Gutachterliche Stellungnahme
'320012909-2' (13. Oktober 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 2*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2026 **Ausstellungsdatum** 22.12.2025 **Ersetzt Dokument vom** 01.01.2021 **Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen**



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 2*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch