



Protection contre la grêle AEAI n° 26483

Demandeur

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Schweiz

Fabricant

Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen
Schweiz

Groupe 122 - Toiture - Capteurs solaires

Produit WTS-F2

Description

Capteur thermique plat.
La reconnaissance s'applique aux types WTS-F2 K5 et WTS-F2 K6.
Revêtement en verre de sécurité trempé (ESG), épaisseur = 3,2 mm.
Cadre en alliage d'aluminium.
Numéro Solar Keymark: 011-7S2574 F.

Documentation

Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H265VKF' (21. September 2015),
Rapport d'essais 'H314' (13. Mai 2020)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 24.06.2020
Remplace l'attestation du 14.12.2015

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --