



## VKF Hagelschutz Nr. 26634

**Inhaber /-in**  
Knauf Gips KG  
Am Bahnhof 7  
97346 Iphofen  
Germany

**Hersteller /-in**  
Knauf Gips KG  
97346 Iphofen  
Germany

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Knauf Warm-Wand System (Pastol)

**Beschreibung** Deckputz (Oberputz): Addi S 2.0 (organisch), Körnung d= 2 mm.  
Grundputz (Unterputz): Armiermörtel Pastol (mineralisch).  
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) min. 5-6 mm.  
Bewehrung: Armiergewebe Pastol 3x4 einlagig.  
Dämmstoff: Knauf Fassaden Dämmplatte EPS-032, Stärke = 140 mm.  
Dämmplatte mechanisch befestigt. Der Dübel mit Rondelle ist flächenbündig im Dämmstoff versenkt.  
Der Probekörper wurde mit umlaufender Kantenschutz (Knauf Rollecke und Knauf Panzer Eckwinkel) geprüft.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht 'Knauf\_IBS\_PB Nr.315022305-3Pastol' (03. Dezember 2015),  
Gutachterliche Stellungnahme '320012909-3' (9. Dezember 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 VKF Putz auf Aussendämmung Version 1.04 vom 1. 6. 2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2022  
**Ersetzt Dokument vom** 09.03.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch