



VKF Hagelschutz Nr. 26804

Inhaber /-in

Slavonia Baubedarf GmbH
Hauffgasse 3-5
1110 Wien
Austria

Hersteller /-in

Slavonia Baubedarf GmbH
1110 Wien
Austria

Gruppe

108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt

Isoflamm® PS 5 (zwei Lagen)

Beschreibung

Polymerbitumenbahn für überlappende Verlegung, 2-lagig.
Dämmung EPS W20 Dicke 100 mm, mit Dämmstoffhalter Zahn ZHSK befestigt.
Unterlage: Isoflamm® KSU 3, selbstklebend, Dicke 3 mm.
Decklage: Isoflamm® PS 5, aufgeflämmt, Dicke 5 mm.
Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Decklage.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '3160111511-1, Rev1' (26. April 2016), Gutachterliche Stellungnahme
'3160111511-5' (20. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen

12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5*

Bemerkungen

* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2022

Ersetzt Dokument vom

02.07.2016

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5*

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch