



VKF Hagelschutz Nr. 26806

Inhaber /-in

Slavonia Baubedarf GmbH
Hauffgasse 3-5
1110 Wien
Austria

Hersteller /-in

Slavonia Baubedarf GmbH
1110 Wien
Austria

Gruppe

108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

Produkt

Isoflamm® PS 5 (eine Lage)

Beschreibung

Polymerbitumenbahn für überlappende Verlegung, 1-lagig.
Mineralwolle CS(10) 60 Dicke 100 mm, mit Dämmstoffhalter Typ „Zahn ZHSK“
befestigt.
Decklage: Isoflamm® PS 5 vollflächig aufgebracht, Dicke 5 mm.
Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben der Decklage.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '316011511-2, Rev1' (11. April 2016), Gutachterliche Stellungnahme
'316011511-5' (20. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen

12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5*

Bemerkungen

* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln
von 6 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt
in Bezug Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2022

Ersetzt Dokument vom

02.07.2016

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5*

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch