



VKF Hagelschutz Nr. 26816

Inhaber /-in

Johannes Enke GmbH & Co KG
Hamburger Str. 16
40221 Düsseldorf - Hafen
Germany

Hersteller /-in

Johannes Enke GmbH & Co KG
40221 Düsseldorf - Hafen
Germany

Gruppe 124 - Dach - Flüssigkunststoff-Abdichtung

Produkt Enkopur

Beschreibung

Flüssigabdichtung Enkopur für die Abdichtung von Flächen und Dachdurchdringungen auf Elastomer- und Polymerbitumenbahn (Stärke > 6 mm) bzw. hartem (Beton). Untergrund Voranstrich Universal Primer 2K.
Vorlage Auftrag Enkopur ca. 2,0 kg/m².
Einlage Polyflexvlies mit 110 g/m² Flächengewicht.
Deckanstrich Enkopur ca. 1,0 kg/m².
Schichtdicke gesamt > 1.7 mm.
Die Anerkennung gilt nicht für den Anwendungsfall Lichtkuppel.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '315072942-1' (19. Mai 2016), Gutachterliche Stellungnahme
'315072942-2 ' (18. Oktober 2021)

VKF Prüfbestimmungen 32 Flüssigkunststoff-Abdichtung, Version 1.04 vom 01.4.2020

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.
* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf die Bauteilfunktion Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2022

Ersetzt Dokument vom

31.07.2016

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*