



VKF Hagelschutz Nr. 26837

Inhaber /-in
Creaton GmbH
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Hersteller /-in
Creaton GmbH
86637 Wertingen
Germany

Gruppe 119 - Dach - Betondachsteine

Produkt Dachstein Heidelberg

Beschreibung Betondachstein für überlappende Verlegung.
Grösse ca. 420 x 334 mm.
Decklänge ca. 310 - 345 mm, Deckbreite ca. 300 mm.
Minimale Dicke gewölbte Zonen > 11 mm (schwächste Stelle).
Montage mit oder ohne Sturmklammern.
Farbe: alle erhältlichen Farben.
Oberfläche: Reinacrylat-Beschichtung (matt).
Herstellwerke: Neuburg, Heidelberg und Beckum.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '316031502-1' (27. Juni 2016), Gutachterliche Stellungnahme
'321111501-1' (20. Dezember 2021)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom 26.07.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch