



VKF Hagelschutz Nr. 26922

Inhaber /-in

SOLARFOCUS Schweiz GmbH
Gewerbe Mooshof 10
6022 Grosswangen
Schweiz

Hersteller /-in

SOLARFOCUS GmbH
4451 St. Ulrich bei Steyr
Austria

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt CPC S1

Beschreibung

Thermischer Flachkollektor.
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, Stärke = 3.20 mm.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige
Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen

MPA NRW, Dortmund: Prüfbericht '16COL1331' (17. November 20216); -:
Bestätigung Hersteller '20220110' (10. Januar 2022)

VKF Prüfbestimmungen

Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften
solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom 20.09.2016

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW -- |