



VKF Hagelschutz Nr. 26924

Inhaber /-in

SOLARFOCUS Schweiz GmbH
Gewerbe Mooshof 10
6022 Grosswangen
Schweiz

Hersteller /-in

SOLARFOCUS GmbH
4451 St. Ulrich bei Steyr
Austria

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt SUNEKO 21 / SUNEKO 28

Beschreibung

Thermischer Flachkollektor.
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas, Stärke = 3.2 mm.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige
Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen

Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW), Stuttgart: Prüfbericht
'16COL1300' (24. September 2016), Prüfbericht '16COL1329' (24. September 2016);
-: Gutachterliche Stellungnahme '20220110' (10. Januar 2022)

VKF Prüfbestimmungen

Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften
solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 01.01.2022
Ersetzt Dokument vom 20.09.2016

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch