



VKF Hagelschutz Nr. 27031

Inhaber /-in

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe

131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt

Ondapress OP57

Beschreibung

Grossformatige, profilierte Faserzementplatte als Stülpenschalung.
Format 6,4 mm * 770 mm/480 mm * 610 mm.
Horizontale Überdeckung 100 mm.
Vertikale Überdeckung 47 mm.
Befestigung mit Schrauben TDA-S-S16 A2, 6,5 * 51 mm.
Unterkonstruktion aus Nadelholz 60 mm * 60 mm (Lattung) und 50 mm * 50 mm
(Stützlattung), Achsabstand max. 600 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse
wurden nicht geprüft.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Gutachterliche Stellungnahme '1180_5' (20. Dezember 2022),
Prüfbericht '627_5' (28. September 2016)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzementelemente, Version 1.04 vom 01.06.2021**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

03.11.2025

**Ersetzt Dokument vom**

14.04.2023

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch