



Protection contre la grêle AEAI n° 27031

Demandeur

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Suisse

Fabricant

Swisspearl Schweiz AG
8867 Niederurnen
Suisse

Groupe

131 - Façade - Panneaux en fibrociment

Produit

Ondapress OP57

Description

Panneau de grande taille en fibrociment pour bardage.
Format 6,4 mm * 770 mm / 480 mm * 610 mm.
Couverture horizontale 100 mm.
Couverture verticale 47 mm.
Fixation avec des vis TDA-S-S16 A2, 6,5 * 51 mm.
Support en bois de conifères 60 mm * 60 mm (lattis) et 50 mm * 50 mm (lattis de soutien), entraxe max. 600 mm.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation

Egli Engineering AG: Rapport d'expertise '1180_5' (20. Dezember 2022), Rapport d'essais '627_5' (28. September 2016)

Conditions d'essais AEAI

07 Éléments en Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2028

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Date d'édition

03.11.2025

**Remplace l'attestation du**

14.04.2023

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Etanchéité	RG 3*