



## VKF Hagelschutz Nr. 27374

**Inhaber /-in**

Schanz Rollladensysteme GmbH  
Forchenbusch  
72226 Simmersfeld  
Germany

**Hersteller /-in**

Schanz Rollladensysteme GmbH  
72226 Simmersfeld  
Germany

**Gruppe** 145 - Fassade - Rollladen Systeme

**Produkt** Wiga Star mit Rollladenprofil SZ 34 und SZ 34 Select

**Beschreibung**

Rollladenbehang: Rollladenprofil SZ 34 / SZ 34 Select, Aluminium stranggepresst, Wandstärke = 0,97 bis 1,02 mm, Rollladenprofil SZ 34 Select, teilweise gelocht, Oberfläche silber eloxiert oder pulverbeschichtet.  
Rollladenkasten: Aluminium stranggepresst, Stärke = 1,9 mm, Seitenteile aus Zink-Druckguss, Oberfläche pulverbeschichtet.  
Führungsschiene: Aluminium stranggepresst, Stärke = 1,3 mm, Oberfläche pulverbeschichtet.  
Die Anerkennung gilt für alle Typen des Produkts Wiga Star.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben (Oberfläche glänzend), und die Ausführung in silber eloxiert.  
Behang innen abrollend montiert (direkt vor dem Glas).

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '316092902-2' (30. März 2017), Gutachterliche Stellungnahme  
'322110801-2' (15. Dezember 2022), Prüfbericht '322110801-3' (15. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 02 Rollladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 2  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 30.06.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW 5	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch