



VKF Hagelschutz Nr. 27485

Inhaber /-in
Sika Schweiz AG
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
Schweiz

Hersteller /-in
Sika Supply-Center
6060 Sarnen
Schweiz

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt Sarnafil TS 77-18, Sarnafil TS 77-20

Beschreibung Abdichtungsbahn aus thermoplastischen Polyolefinen für mechanisch befestigte Dächer.
Stärke = 1,8 mm oder 2,0 mm.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen SKZ - Testing GmbH: Prüfbericht '123712/16-III' (24. Januar 2017), Prüfbericht '226585/22-I' (28. November 2022), Prüfbericht '226585/22-III' (28. November 2022)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss A Beschluss für die Zuordnung von nach EN-Normen geprüften Dichtungsbahnen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.03 vom 01.01.2020; DIN EN 13583:2012

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*
Beurteilung

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.01.2023
Ersetzt Dokument vom 25.03.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --	Wasserdichtheit auf starrer Unterlage	HW 3*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --	Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch