



VKF Hagelschutz Nr. 27498

Inhaber /-in

Wienerberger GmbH
Oldenburger Allee 26
30659 Hannover
Germany

Hersteller /-in

Wienerberger GmbH
30659 Hannover
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt Alegra 15 (Produktion Bogen)

Beschreibung

Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Größe ca. 258 x 432 mm, Decklänge: ca. 320 — 350 mm,
Deckbreite: ca. 205 mm.
Stärke an der kritischen Stelle > 12.2 mm, minimale Stärke > 11,2 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: Naturrot, engobiert und edelengobiert (alle erhältlichen Farben).
Herstellerwerk: Bogen.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '317022803-5' (5. Juli 2017), Complément '317022803-5' (8. August
2017), Gutachterliche Stellungnahme '321101102-3' (5. Oktober 2022)

VKF Prüfbestimmungen 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.01.2023
Ersetzt Dokument vom 25.08.2017

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4