Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 27694

Inhaber /-in
Lignum
Mühlebachstrasse 8
8008 Zürich
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 132 - Fassade - Holz / Holzwerkstoffe

Produkt Hobelware aus Fichte naturbelassen oder vorvergraut behandelt

Beschreibung Oberflächenbearbeitung: sägeroh oder gehobelt. Kanten: gerundet. Erscheinungsklasse Sortierung N1 (AB) gemäss Handelsgebräuchen für die Schweiz (Ausgabe 2010).

Unterlagen Empa: Prüfbericht '5214016924' (14. November 2018); -: Schreiben '20230908' (8. September 2023), Beschluss '20231122' (22. November 2023)

VKF Prüfbestimmungen 05 VKF Holz vom 1.6.2014, Version 1.03 ; Beschluss Fachkommission Elementarschutzregister FER

Klassifikation Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen Unmittelbar nach dem Beschuss weist der Probekörper sichtbare Merkmale auf (leichte Dellen, Abreibungen, leichte Stauchungen). Beim üblichen Verwendungszweck als Fassadenbekleidung sind diese nach einiger Zeit nicht mehr sichtbar und stellen keinen Schaden dar.

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 05.12.2024
Ersetzt Dokument vom 01.01.2024

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch