



VKF Hagelschutz Nr. 27715

Inhaber /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
Zehstrasse 2
95111 Rehau
Germany

Hersteller /-in

Lamilux Heinrich Strunz GmbH
95111 Rehau
Germany

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt F100 RD, rund, zum Öffnen, opak

Beschreibung

Zweischalige, runde Lichtkuppel zum Öffnen.
Aussenschale Polyethylen-Teraphtalat (PET-G), opak, Stärke = 3,0 mm, Rand überdeckend.
Innenschale Polyethylen-Teraphtalat (PET-G), klar, Stärke = 3,0 mm.
Eingepannt in Rahmen aus PVC.
Geprüft auf originale GFK-Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).
Anerkennung gilt für alle erhältlichen Grössen.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '317030707-1' (2. November 2017), Gutachterliche Stellungnahme
'322111007-1' (14. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*
Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Ausstellungsdatum

01.01.2023

Ersetzt Dokument vom

01.02.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch