



Protection contre la grêle AEAI n° 30550

Demandeur
VKF
Bundesgasse 20
3011 Bern
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 137 - Façade - Vitrages

Produit Verre plat ≥ 3 mm und < 6 mm

Description Verre isolant double (double vitrage).
Vitre extérieure : verre plat (verre flotté), épaisseur = ≥ 3 mm und < 6 mm.
Espace entre les vitres = 20 mm
Vitre intérieure : verre de sécurité trempé (ESG), épaisseur = 4 mm.
L'élément en verre est placé dans un profilé de fenêtre.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais '0826/4' (26. Juli 2018); VKF Fachkommission Elementarschutzregister FER: Décision '60.FER07a' (26. Mai 2020)

Conditions d'essais AEAI AEAI 04 « Vitrages plans » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle aspect RG 3
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 25.06.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3