Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 30859

Inhaber /-in
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe	135 - Fassade - Fensterläden
Produkt	Economica S50
Beschreibung	Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil, Rahmenprofil 73 - 80 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60). Permanent fixierte Lamellen seitlich geschlossen. Lamellenprofil 50 mm * 8 mm * 1.0 mm Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard. Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und die Glanzgrade Seidenglanz und feinstruktur matt.
Unterlagen	Egli Engineering AG: Gutachterliche Stellungnahme '25703-Economica-S50' (3. Juli 2019), Prüfbericht '483.1' (14. August 2014); p+f expert ag: Gutachterliche Stellungnahme 'GU 108.4' (5. Mai 2025)
VKF Prüfbestimmungen	15 Fenster- und Türladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer	31.12.2029
Ausstellungsdatum	09.06.2026
Ersetzt Dokument vom	05.09.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch