Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 30859

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe	146 - Façade – Volets
Produit	Economica S50
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cadre 73 - 80 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60). Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté. Profilé des lamelles 50 mm * 8 mm * 1.0 mm Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®. La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'expertise '25703-Economica-S50' (3. Juli 2019), Rapport d'essais '483.1' (14. August 2014); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.4' (5. Mai 2025)
Conditions d'essais AEAI	15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2
Remarques	

Durée de validité	31.12.2029
Date d'édition	05.09.2025
Remplace l'attestation du	16.10.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --