Klassifikation gemäss den
VKF-Prüfbestimmungen Hagelregister

VKF Hagelschutz Nr. 30864

Inhaber /-in
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 135 - Fassade - Fensterläden

Produkt Vista B90

Beschreibung Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil, Rahmenprofil 75 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60).
Stufenlos verstellbare Lamellen seitlich geschlossen, Lamellenprofil 90 mm * 13 mm * 1.3 mm.
Verbindungen: Lamellen zur Zugstange und Lamellenlager mittels Druckgussteilen.
Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und die Glanzgrade Seidenglanz und feinstruktur matt.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht 'Vista-B90' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Gutachterliche Stellungnahme 'GU 108.2' (5. Mai 2025)

VKF Prüfbestimmungen 15 Fenster- und Türladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4
Beurteilung	Hagelwiderstand Aussehen	HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 09.06.2026
Ersetzt Dokument vom 05.09.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --