



Protection contre la grêle AEAI n° 30865

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit Vista B100

Description Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cadre 75 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60).
Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté. Profilé des lamelles 100 mm * 13 mm * 1.0 mm.
Liaisons : entre lamelles et languette et paliers lamellaires au moyen de pièces en plastique.
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.1' (10. Oktober 2013), Rapport d'expertise '24395-Vista-B100' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.3' (5. Mai 2025)

Conditions d'essais AEAI 15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 05.09.2025
Remplace l'attestation du 16.10.2019

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch