Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 30865

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Suisse

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Suisse

Groupe	135 - Façade - Volets
Produit	Vista B100
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé. Profilé du cadre 75 mm * 28 mm * 1.7 mm (EN AW-6060 T60). Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté. Profilé des lamelles 100 mm * 13 mm * 1.0 mm. Liaisons : entre lamelles et languette et paliers lamellaires au moyen de pièces en plastique. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®. La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.1' (10. Oktober 2013), Rapport d'expertise '24395-Vista-B100' (3. Juli 2019); p+f expert ag: Rapport d'expertise 'GU 108.3' (5. Mai 2025)
Conditions d'essais AEAI	15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4*
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.
Durée de validité	31.12.2029
Date d'édition	09.06.2026
Remplace l'attestation du	05.09.2025

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --