



Protection contre la grêle AEAI n° 30912

Demandeur

Etex Germany Exteriors GmbH
Dyckerhoffstrasse 95-105
59269 Beckum
Allemagne

Fabricant

Etex Germany Exteriors GmbH
59269 Beckum
Allemagne

Groupe 112 - Toiture

Produit EQUITONE 8 MM (TEXTURA, PICTURA, NATURA PRO)

Description

Plaque de fibres-ciment de grande taille (système de façade).
Format 8 mm * 2500 mm * 1250 mm et 3100 mm * 1250 mm.
Joints verticaux ouverts 10 mm.
Joints horizontaux se chevauchant.
Système de fixation vis de toit avec profilés sur lattes en bois et rivets 4xL K15 sur métal-UK (exécution en L ou en T 2 mm).
Support selon les indications du fabricant (tous les systèmes à un ou plusieurs champs).
La reconnaissance s'applique pour les types '[textura]', '[pictura]', '[natura] PRO' dans toutes les couleurs disponibles.
Le système testé comprend un bras en porte-à-faux maximum de 150 mm.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '318041907-8' (4. Oktober 2018); gbd Lab, Dornbirn: Rapport
d'expertise 'L25/0911_4' (15. März 2025)

Conditions d'essais AEAI 07 Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021

Classification

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*

Evaluation

Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques

* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

05.06.2025

Remplace l'attestation du

17.09.2024

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI

Bundesgasse 20 Case postale 3001 Berne T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch