



VKF Hagelschutz Nr. 30918

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Hardiepanel

Beschreibung

Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).
Format 8 mm * 1'220 mm * 3'050 mm.
Offene vertikale Fugen 4 mm.
Offene horizontale Fugen 4 mm.
Befestigung mit Hardie Panel Holzschraube 4,8 mm * 38 mm auf Holzlattung
30 mm * 60 mm bzw. 80 mm (Stoss) mit EPDM-Fugenband.
Unterkonstruktion gemäss Herstellerangaben (Einfeldsystem, Achsabstand
ca. 450 mm).
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben.
Das geprüfte System umfasst einen maximalen Kragarm von 9 mm.

Unterlagen

Egli Engineering AG: Prüfbericht '20190814-Hardie' (14. August 2019); p+f expert ag:
Gutachterliche Stellungnahme 'GU 105' (29. April 2024)

VKF Prüfbestimmungen 07 Faserzement, Version 1.04 vom 01.06.2021

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

30.07.2024

Ersetzt Dokument vom

03.06.2020

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch