



VKF Hagelschutz Nr. 31023

Inhaber /-in
IBC Solar AG
Am Hochgericht 10
96231 Bad Staffelstein
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt IBC MonoSol 330, 335, 340 MS-HC

Beschreibung PV-Modul.
Temperiertes Glas, Stärke = 3,2mm.
Zelltechnologie Monokristallin.
Rahmen Aluminium.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige
Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen SUPSI-DACD: Prüfbericht '18-063/A-REP1-rev1' (19. Oktober 2018)

Prüfbestimmungen 25 VKF Photovoltaik-Module, Version 1.03 vom 1.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 22.01.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch