



VKF Hagelschutz Nr. 31026

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Gruppe 128 - Fassade - Blechprofile

Produkt SWISS PANEL SP20 - SP45

Beschreibung

Trapezprofile aus Stahlblech.
Verlegung horizontal und vertikal.
Mindestdicke nominell mindestens = 1.00 mm.
Beschichtung aus Polyester 25 my.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und
den Glanzgrad matt glänzend.
Der Elementstoss wurde nicht auf Wasserdichtheit geprüft.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '304-13/5' (7. Januar 2014), Prüfbericht '304-13/1' (31. Juli 2013), Prüfbericht '243-12/3' (18. Juni 2013),
Prüfbericht '304-13/4' (23. Dezember 2013); IBS- Institut für Brandschutztechnik und
Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '481-19/8' (28. September
2019)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2026

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

19.12.2025

**Ersetzt Dokument vom**

02.03.2020

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch