



## VKF Hagelschutz Nr. 31027

**Inhaber /-in**  
Montana Bausysteme AG  
Durisolstrasse 11  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

**Gruppe** 128 - Fassade - Blechprofile  
**Produkt** SWISS PANEL SP18 / SP27 / SP42

**Beschreibung** Wellprofile aus Stahlblech.  
Verlegung horizontal und vertikal.  
Mindestdicke nominell = 1.00 mm.  
Beschichtung aus Polyester 25 my.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und  
den Glanzgrad matt glänzend.  
Der Elementstoss wurde nicht auf Wasserdichtheit geprüft.

**Unterlagen** FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '304-13/3' (7. Januar 2014), Prüfbericht '243-12/1.1' (18. Juni 2012), Prüfbericht '243-12/1.2' (18. Juni 2012), Prüfbericht '243-12/1.3' (18. Juni 2013), Prüfbericht '481-19/7' (28. September 2019)

**VKF Prüfbestimmungen** 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026      **Ausstellungsdatum** 22.12.2025      **Ersetzt Dokument vom** 19.12.2025  
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T+41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch