



Protection contre la grêle AEAI n° 31030

Demandeur
Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
Schweiz

Fabricant
Ernst Weber AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit B80, F80

Description Volet constitué de profilés d'aluminium.
Profilé du cadre 80 mm * 25 mm * 1,6 mm avec nervure intérieure.
Lamelles mobiles, profilé des lamelles 97 mm * 15 mm * 1,5 (B50) ou 97 mm * 11,5 mm * 1,5 mm (F50).
Languette des lamelles constituée d'un profilé d'aluminium > 1,5 mm.
Surface laquée mate.
La reconnaissance s'applique pour toutes les couleurs disponibles avec le degré de brillance mat.

Documentation FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '321-14/3' (30. Juni 2014), Gutachterliche Stellungnahme '387-15/1' (7. November 2015), Gutachterliche Stellungnahme '503-20/1' (29. Januar 2020)

Conditions d'examen AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 02.03.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

M. Jordi

Martin Jordi

E. Augsburg

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 3	Étanchéité	RG --