



Protection contre la grêle AEAI n° 31033

Demandeur
Ernst Weber AG
Schellerstrasse 20
8620 Wetzikon
Schweiz

Fabricant
Ernst Weber AG
8620 Wetzikon
Schweiz

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit M50, V80, W80

Description Volet constitué de profilés d'aluminium.
Profilé du cadre 50 mm * 30 mm * 1,7 mm (M50) ou 80 mm * 25 mm * 1,6 mm avec nervure intérieure (V80) ou 80 mm * 20 mm * 1,6 mm avec nervure intérieure (W80).
Remplissage en tôle d'aluminium fixé de manière permanente, épaisseur 3 mm.
Surface laquée mate.
La reconnaissance s'applique pour toutes les couleurs disponibles avec le degré de brillance mat.

Documentation FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais 'FPC 321-14-3' (30. Juni 2014), Gutachterliche Stellungnahme '503-20/1' (29. Januar 2020)

Conditions d'examen AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle aspect RG 3
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 02.03.2020
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --