Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 31284

Demandeur
Jaloumatic AG
Gewerbering 28
5610 Wohlen
Suisse

Fabricant
Jaloumatic AG
5610 Wohlen
Suisse

Groupe	135 - Façade - Volets
Produit	Type HS
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium EN AW-6060 T6. Profilé du cadre 65 mm * 30 mm * 1,8 mm. Lamelles inclinables. Profilé des lamelles 100 mm * 13,6 mm * 1,3 mm, languette d'inclinaison au milieu. Surface très brillante. Couleur RAL 6005 (vert mousse).
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 102-1' (24. April 2020), Rapport d'expertise 'GU 109.1' (22. September 2025)
Conditions d'essais AEAI	15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2
Remarques	

Durée de validité	31.12.2030
Date d'édition	09.06.2026
Remplace l'attestation du	01.01.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 4	Étanchéité	RG --