



Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 31284

Demandeur
Jaloumatic AG
Gewerbering 28
5610 Wohlen
Suisse

Fabricant
Jaloumatic AG
5610 Wohlen
Suisse

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit Type HS

Description Volet battant formé de profilés en aluminium EN AW-6060 T6.
Profilé du cadre 65 mm * 30 mm * 1,8 mm.
Lamelles inclinables. Profilé des lamelles 100 mm * 13,6 mm * 1,3 mm, languette d'inclinaison au milieu.
Surface très brillante. Couleur RAL 6005 (vert mousse).

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 102-1' (24. April 2020), Rapport d'expertise 'GU 109.1' (22. September 2025)

Conditions d'essais AEAI 15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 2

Remarques

Durée de validité 31.12.2030
Date d'édition 01.01.2026
Remplace l'attestation du 24.06.2020

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 4	Etanchéité	RG --