Classification selon les conditions
d'essais AEAI du répertoire grêle

Protection contre la grêle AEAI n° 31285

Demandeur
Jaloumatic AG
Gewerbering 28
5610 Wohlen
Suisse

Fabricant
Jaloumatic AG
5610 Wohlen
Suisse

Groupe	135 - Façade - Volets
Produit	Type 95 "fixe"
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium EN AW-6060 T6. Profilé du cadre 70 mm * 30 mm * 1,6 mm. Lamelles fixes. Profilé des lamelles 55 mm * 7 mm * 0,9 mm. Surface très brillante. Couleur RAL 3004 (pourpre).
Documentation	p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 102-2' (24. April 2020), Rapport d'expertise 'GU 109.2' (22. September 2025)
Conditions d'essais AEAI	15 Volets de fenêtres et de portes, version 1.03 du 01.06.2014
Classification	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation	Résistance à la grêle aspect RG 2
Remarques	

Durée de validité	31.12.2030
Date d'édition	09.06.2026
Remplace l'attestation du	01.01.2026

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 4	Étanchéité	RG --