



VKF Hagelschutz Nr. 31323

Inhaber /-in
VKF
Bundesgasse 20
3011 Bern
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 117 - Dach - Verglasung
Produkt Flachglas ≥ 3 mm und < 6 mm

Beschreibung Mehrscheiben-Isolierglas mit zwei Gläsern (Doppelverglasung).
Glas aussen: Flachglas (Floatglas), Stärke ≥ 3 mm und < 6 mm.
Scheibenzwischenraum = 20 mm
Glas innen: Einscheibensicherheitsglas (ESG), Stärke = 4 mm.
Das Glaselement ist in einem Fensterprofil gelagert.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '0826/4' (26. Juli 2018); VKF Fachkommission
Elementarschutzregister FER: Beschluss '60.FER07a' (26. Mai 2020)

VKF Prüfbestimmungen 04 VKF Flachverglasung vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 25.06.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 3 |